

СУТОЧНЫЙ АКТ

проверки пожарных гидрантов

от «10» 05 2017 г.

п.г.т. Курагино

Комиссия в составе: Зам. начальника ПЧ-56 ФГКУ «20 отряд ФПС по Красноярскому краю» капитан внутренней службы Кривовяз Е.П., начальник караула ПЧ-56 ФГКУ «20 отряд ФПС по Красноярскому краю» ст. лейтенант внутренней службы Прокопенко А.И., начальник ОНД по Курагинскому району майор внутренней службы Дунаев Д.Х.
(представитель пожарной охраны)

представитель Глава Кочергинского сельсовета Мосягина Е.А.

составили настоящий акт о том, что «10» 05 2017 г. был произведён совместный осмотр источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов и водоёмов) ст. Туба

№ п/п	Адрес пожарного гидранта (водоема, водонапорной башни)	№ пожарных гидрантов	Характер неисправности
1.	ул. Железнодорожная, 2 (ПВ)		исправен
2.	ул. Железнодорожная, 2 (ПВ)		исправен
3.	р. Туба (подъезд)		исправен
4.	ул. Железнодорожная (ВНБ)		закрыта

Итого: Зарегистрировано источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенного пункта 4 шт., проверено – 4 шт. Пожарных водоемов – 2 шт., исправны. Пожарный подъезд – 1 шт., исправен. Водонапорных башен – 1 шт., закрыта. Вывод: населенный пункт наружным противопожарным водоснабжением обеспечен.

Представитель пожарной охраны:

Зам. начальника ПЧ-56 ФГКУ «20 отряд ФПС по Красноярскому краю» капитан внутренней службы

Е.П. Кривовяз

Начальник караула ПЧ-56 ФГКУ «20 отряд ФПС по Красноярскому краю» ст. лейтенант внутренней службы

А.И. Прокопенко

Начальник ОНД по Курагинскому району майор внутренней службы

Д.Х. Дунаев

Представитель обслуживающей организации:

Глава Кочергинского сельсовета



Е.А. Мосягина