




СОГЛАСОВАНО:   
Глава Администрации  
Кочергинского сельсовета  
Е.А.Мосягина  
08.09.2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:   
Директор  
ООО «Кошурниковские Энергосети»  
О.В. Михальченко  
08.09.2022 г.



**АКТ**  
**о проведении испытаний трубопроводов**  
**тепловой сети, расположенной на участке**  
**по адресу: с.Кочергино, Курагинского района,**  
**в кадастровых кварталах 24:23:3301003, 24:23:3301004**  
**на прочность и герметичность**

с.Кочергино

Комиссия в составе:

Председатель Малахов Александр Васильевич- заместитель директора по производству

Члены комиссии:

Немченко Игорь Иванович	- начальник участка
Тамарских Сергей Васильевич	- машинист котельной
Васюков Сергей Николаевич	- и.о. мастера котельной
Новикова Мария Николаевна	- заместитель главы Кочергинского сельсовета

произвела осмотр выполненных работ штатными сотрудниками ООО «Кошурниковские Энергосети»

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические  
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и герметичность на участке от модульной котельной МКУ-В-2,4 до потребителей , протяжённостью 2 664 м.

Трубопровод	Испытательное давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Продолжительность, мин	Наружный осмотр при давлении, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )
Тепловая сеть	7,5	60	Повреждений и утечек воды не обнаружено

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ**

Работы выполнены в соответствии с государственными стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и герметичность трубопроводов, перечисленных в акте, выполненными.

Председатель  А.В. Малахов

Члены комиссии:  И.И. Немченко  
 С.Н. Васюков